Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 16 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ **1285**

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 Б корпус 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19.11.2020 № 1285 подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 183 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” декабря 20 20 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 15 ” декабря 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1
“ 16 ” декабря 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
копия распоряжения о проведении проверки получена 20.11.2020 в 14.00 заведующим МАДОУ №183 Пастуховой М.Н., а так же во время проведения проверки 09.12.2020 в 16.00 заведующим МАДОУ №183 Пастуховой М.Н.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственные инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Горностаева Ирина Владимировна, Коваленко Антон Русланович, Кудра Дарья Димитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ №183 Пастухова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение к акту проверки от 16.12.2020 №1285
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) от 16.12.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Красноярска по пожарному надзору — Горностаева И.В.

Государственный инспектор города Красноярска по пожарному надзору — Коваленко А.Р.

Государственный инспектор города Красноярска по пожарному надзору — Кудра Д.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МАДОУ №183 Пастухова М.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” 12 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Номера «телефонов доверия»:
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919

Приложение к акту проверки №1285 от 16 декабря 2020 г.

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 183 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей" (МАДОУ №183) зарегистрировано в налоговом органе 05.03.2001. Согласно устава, учредителем МАДОУ №183 является администрация города Красноярска. В учреждении имеется коллективный договор, в который внесены вопросы пожарной безопасности. Руководством МАДОУ №183 представлена декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована ОНД по г. Красноярску УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю № 04401-373-ТО-7211 от 23.01.2020.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 08.08.2013 серия 24 ЕК 938839 здание по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 Б корпус 1, закреплено за МАДОУ №183 на праве оперативного управления.

Согласно разрешения на строительство № 01/6024-дг от 30.12.2011 и Приказа Главного управления образования администрации г Красноярска № 54/п от 10.02.2012 эксплуатация МАДОУ № 183 была приостановлена для проведения капитального строительства, а также строительства объекта «Строительство нового блока и теплого перехода к существующему зданию детского сада по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «Б» и инженерное обеспечение». В декабре 2012г. МАДОУ № 183 было введено в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 01/7223-дг от 28.12.2012). Проектная документация на капитальный ремонт МАДОУ № 183 и на строительство нового блока и теплого перехода к существующему зданию детского сада по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 «Б» представлена.

Здание МБДОУ двухэтажное, 2-ой степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1 (здания детских дошкольных образовательных учреждений). Стены и перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетки. На кровле нового корпуса имеется ограждение (протокол испытания № 196 от 07.08.2017), а также с торца здания установлена пожарная лестница (протокол № 876 от 23.11.2020). Освещение электрическое, отопление центральное водяное, вентиляция естественная и вытяжная. Представлен акт по очистке вентиляционных фильтров от 04.12.2020.

В здании корпуса располагается: на первом этаже - административные помещения, подсобные помещения, помещения пищеблока, три групповых ячейки, на втором этаже – спортивный зал, музыкальный зал, четыре групповых ячейки. С каждой групповой ячейки имеется по 2 эвакуационных выхода, один- непосредственно наружу (на лестницу 3-го типа), второй- на лестничные клетки со второго этажа, в общий коридор первого этажа. Имеются подвальные помещения, вход в которые осуществляется с улицы. В подвальном этаже расположены теплоузел, вентиляционные камеры (установлены сертифицированные противопожарные двери), прокладка коммуникаций. Помещения подвального этажа имеют два обособленных эвакуационных выхода.

Здание МАДОУ № 183 по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 Б соединяется с новым корпусом по адресу: г. Красноярск, пер. Медицинский, 25 Б корпус 1 теплым переходом.

Окраска стен коридоров и лестничных клеток в зданиях детского сада выполнена краской на водной основе (предоставлен сертификат соответствия с классом пожарной опасности материала КМ0, для коридоров и стен в групповых ячейках КМ1), потолок покрыт водоэмульсионной краской, полы в коридорах, холлах, на лестничных маршей выполнены кафельной плиткой, в групповых ячейках покрыты линолеумом (предоставлены сертификаты пожарной безопасности с классом пожарной опасности материала КМ2).

Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте защиты имеется исполнительная документация на данные системы. Имеется контракт на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации от 30.12.2019 ТО-1174/20. Представлен контракт на техническое обслуживание «Стрелец -Мониторинг» от 30.12.2019 ТО-1098/20. Журнал технического обслуживания АПС и СОУЭ представлен, имеются ежемесячные записи. ООО «ЭлСиб» представлены ежеквартальные акты (16.11.2020).

Помещения МБДОУ укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Огнетушители имеют порядковые номера, журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется. Места размещения огнетушителей обозначены знаками пожарной безопасности.

В здании нового корпуса имеется внутреннее противопожарное водоснабжение. Пожарные краны (ПК-8) укомплектованы стволами и рукавами, размещаются в металлических пожарных шкафах. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проведена 20.11.2020г. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов расположенных: один на территории учреждения МАДОУ, другой за территорией по пер. Медицинский, 25 Б

Согласно приказа назначено лицо ответственное за пожарную безопасность. Руководителем учреждения и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума. С работниками проведен противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажа. В учреждении разработана и согласована специальная программа для воспитателей, а также для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану в МАДОУ, с которыми пройдено обучение без отрыва от производства (протоколы обучения представлены). В учреждении имеются электрические фонари в количестве 12 штук.

В учреждении проводятся практические тренировки по отработке планов эвакуации. В ходе проведении проверки установлено, что знания работником по соблюдению мер пожарной безопасности и применению первичных средств пожаротушения удовлетворительные.

Территория, прилегающая к зданию МАОУ очищена от мусора, проезды и подъезды к зданиям свободны.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору Горностаева И.В.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору Коваленко А.Р.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору Кудра Д.Д.